



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00186/21

Серия **RU** № **0774831**

Задвижки клиновые тип 47GVA с проходом условным диаметром 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, ручным и электрическим управлением, универсальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой:

Зд XX/1,6(Э380)-Ф.YY-47GVA

- где XX - проход условного диаметра, (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм);

- где YY - климатическое исполнение и категория размещения, (У(3.1, 5, 5.1), Т(3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), УХЛ (3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), ОМ (3.1, 4, 4.1, 4.2)),

выпускаемые по ТУ 3730-012-62977923-2015.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Анохин Евгений Анатольевич
(Ф.И.О.)