

Подставка пожарная фланцевая тип PPF

10.5



DN 100, 150; PN10




Назначение:
установка пожарного гидранта
на трубопровод



Тип присоединения:
фланцевый



Ответные фланцы:
PN10 по ГОСТ 33259-2015.
Фланец для установки
пожарного гидранта выполнен
в соответствии с чертежом 28а
ГОСТ 5525-88



Основные массогабаритные характеристики

	DN	Артикулярный номер	L	H	h	dn	Масса, кг.
○	100	100001-3001-00-00000	400	382,5	225	175	45
○	150	100001-3001-00-00000	500	440	250	175	59,5